



N 31

3 ივნისი, 2024

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსს  
ბატონ ვასილ გედევანიშვილს

ბატონო ვასილ,

გაცნობებთ, რომ შპს „პარვუს ბასრა“ მდ. ბულევას ხეობაში ახორციელებს ჰიდროელექტროსადგურების „ბასრა 1“, „ბასრა 2“, „ბასრა 3“ და „ბასრა 4“ ჰესების მშენებლობა-ექსპლუატაციას. ვინაიდან ყველა აღნიშნული ჰესი 2 მგვტ-ზე ნაკლები სიმძლავრის იყო, არ საჭიროებდა „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ დადგენილი პროცედურების გავლას. შესაბამისად მოცემულ ეტაპზე, არსებული სქემით (2 მგვტ-ზე ნაკლები სიმძლავრის ობიექტები) ოთხივე ჰესის მოწყობითი სამუშაოები დასრულების ეტაპზე.

საწყის ეტაპზე „ბასრა ჰესების“ სიმძლავრეები განისაზღვრა გენერირებული ენერგიის საერთო ქსელში ჩართვის შესაძლებლობიდან გამომდინარე, რაც ცალსახად დამოკიდებული იყო რეგიონში მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების არსებობასთან. ხოლო ვინაიდან, პროექტის დაგეგმვის და შემდგომი განვითარების ეტაპზე საკვლევ არეალთან ახლოს იდენტიფიცირებულ ერთადერთ მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემ ხაზს წარმოდგენდა 35 კვ ძაბვის ეგბ „შემოქმედი“, საპროექტო გადაწყვეტის შესაბამისად დაიგეგმა-განხორციელდა მცირე სიმძლავრის ჰიდროელექტრო სადგურების მოწყობა და წარმოებული ენერგიის საერთო ქსელში ჩართვის მიზნით 35 კვ ეგბ „შემოქმედთან“ დაერთება.

დღეს არსებული მოცემულობით, სიტუაცია შეიცვლა: საკვლევ რეგიონში დაიწყო 110 კვ ორჯაჭვა საპარო ელექტროგადამცემი ხაზის „ოზურგეთი-ზოტიპესის“ მშენებლობა (გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება N2-1078; 12/11/2019), რამაც შესაძლებელი გახდა გაიზარდოს „ბასრა ჰესების“ დადგმული სიმძლავრე და გენერირებული ელექტროენერგია ჩაერთოს „ოზურგეთი-ზოტიპესის“ 110 კვ ძაბვის ქსელში. რეგიონში გაჩნდა „ბასრა ჰესების“ საპროექტო სიმძლავრეების გაზრდის და წარმოებული ენერგიის გაზრდილი რაოდენობის საერთო ქსელში ჩართვის ახალი პერსპექტივა.

„ბასრა ჰესების“ სიმძლავრეების დაკორექტირება განსაზღვრულია ასათვისებელი წყლის ობიექტ(ებ)ის ჰიდროლოგიური მახასიათებლების შესაძლებლობიდან გამომდინარე და მაღურ კვანძებში (ჰესის შენობებში) მაღალი გამომუშავების ტურბინ(ებ)ის განთავსების გზით. ხოლო „ოზურგეთი-ზოტიპესის“ 110 კვ ორჯაჭვა საპარო ელექტროგადამცემ ხაზთან მიერთება დაგეგმილია არსეული 35 კვ ტრანსფორმატორიდან 35 კვ (30 მ) საკაბელო ხაზის განყვანისა და „ოზურგეთი-ზოტიპესის“ ეგბ-სთან 110 კვ ქვესადგურის მოწყობის გზისთ.

შპს „პარვუს ბასრას“ მიერ დაგეგმილი საქმიანობა, კოდექსის I დანართის 22 პუნქტის შესაბამისად, გზშ-ის პროცედურისადმი დაქვემდებარებულ საქმიანობად მიიჩნევა და საჭიროებს დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ გზშ-ის სკოპინგის ანგარიშის/განცხადების სააგენტოში განსახილველად წარდგენას. დაგეგმილი პროექტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე კოდექსის II დანართით



განსაზღვრული საქმიანობა ...35 კილომეტრი ან მეტი ძაბვის მიწისზედა ან და მიწისქვედა ულექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა, 110 კილომეტრი ან მეტი ძაბვის ჭვესადგურის განთავსება".

ყოველივე „ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” მე-8 მუხლის საფუძველზე, სკოპინგის პროცედურის გავლის და შესაბამისი დასკვნის მიღების მიზნით წარმოგიდგინთ „მდინარე ბუჟას ხეობაში „ბასრა 1“, „ბასრა 2“, „ბასრა 3“ და „ბასრა 4“ ჰესების სიმძლავრეების გაზრდის და ქსელზე დაერთების პროექტის” სკოპინგის ანგარიშს.

სკოპინგის განცხადების დანართები:

1. სკოპინგის ანგარიში (მატერიალური და ელექტრონული)
2. Shp ფაილები (ელექტრონული)

პატივისცემით,

მამუკა სხილაძე

დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე

შპს „პარვუს ბასრა“

ს/ნ 405564438

მის: კოსტავას ქუჩა 37/39

ბიზნეს ცენტრი გრატო პასაუი

